

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
департамента социальной защиты
Воронежской области
Г.Ф. Гладышева



« 03 » 03 20 16 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03-576/ДУ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере культуры;**
1.2. Адрес объекта: **г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, 207, телефон: 2235313;**
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание, **2 этажа, 1249 кв.м.,**
– наличие прилегающего земельного участка: **4474;**
1.4. Год постройки здания **1980**, последнего капитального ремонта **2014 г.;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - **нет,**
капитального - **2016 г.;**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5 городского округа г. Воронеж (МБУДО ДШИ №5);**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, 207;**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности: **государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная;**
1.11. Вышестоящая организация: **Управление культуры администрации городского округа город Воронеж;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Воронеж, ул. Плехановская, 18;**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: **образование;**

- 2.2 Виды оказываемых услуг: **Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования детей и взрослых;**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте;**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями опорно-двигательной системы, с нарушениями зрения;**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **231 чел./день;**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет;**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Пассажирский транспорт: автобусы №№ 3н,79,90 до остановки «Школа»; маршрутные такси №10а,11,14,43,47,60б,88,122 до остановки «Школа»; троллейбус № 8,11 до остановки «Школа». наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **50, 250;**

3.2.2 время движения (пешком): **2, 5;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет;**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет;**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У), ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, О, С, У), ДЧ-В, ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (Г, К, О, У), ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У), ДЧ-В, ДЧ-И (К, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В Доступно частично всем;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (установка доступных для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт плиточного покрытия, частичная укладка асфальта, организация мест для личного автотранспорта инвалидов. Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации. Необходимо увеличение ширины и замена калитки для безопасного

		использования МНГ , Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, Требуется ремонт асфальтового покрытия, обустройство второго подэтажа., Установка пандуса в соответствии с критериями безопасности, Необходимо установить подземную платформу. Установка пандусов, контрастная окраска крайних ступеней.)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (Замена дверного блока, доступного для использования МНГ, устройство элементов порогов не более 014м, установка кнопки вызова помощника, Требуется замена дверного блока, доступного для использования МНГ., Требуется замена дверного блока, доступного для использования МНГ, укладка покрытия не допускающего скольжения. , Установка пандуса в соответствии с критериями безопасности, Установка подземных устройств, укладка покрытия, не допускающего скольжения,контрастная окраска крайних ступеней.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт (Требуется замена дверных блоков, доступного для использования МНГ, устройство элементов порогов не более 014м, установка кнопки вызова помощника., Проектирование и устройство подъемника на 2-й этаж, Установка поручней, устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенных поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей, Установка поручней, устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенных поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. Замена дверных блоков, доступных для

		использования МГН, укладка покрытия не допускающего скольжения, , Установка поручней контрастная окраска крайних ступеней)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт (Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014м)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения, Устройство уборной с универсальной кабиной.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (Установка акустической системы информации., Установка тактильной системы информации, Устройство визуальной системы информации;)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (установка доступных для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт плиточного покрытия ,частичная укладка асфальта, организация мест для личного автотранспорта инвалидовНеобходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации. Необходимо увеличение ширины и замена калитки для безопасного использования МНГ , Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, Требуется ремонт асфальтового покрытия, обустройство второго подхода., Установка пандуса в соответствии с критериями безопасности, Необходимо установить подъемную платформу. Установка пандусов, контрастная окраска крайних ступеней.)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт; Капитальный ремонт (установка доступных для инвалидов визуальных и тактильные элементы информации, требуется ремонт плиточного покрытия ,частичная укладка асфальта, организация мест для

		<p> личного автотранспорта инвалидов. Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации. Необходимо увеличение ширины и замена калитки для безопасного использования МНГ, Организация мест для личного автотранспорта инвалидов, Требуется ремонт асфальтового покрытия, обустройство второго подхода., Установка пандуса в соответствии с критериями безопасности, Необходимо установить подъемную платформу. Установка пандусов, контрастная окраска крайних ступеней., Замена дверного блока, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014м, установка кнопки вызова помощника, Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН., Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН, укладка покрытия не допускающего скольжения. , Установка подъемных устройств, укладка покрытия, не допускающего скольжения,контрастная окраска крайних ступеней., Требуется замена дверных блоков, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014м, установка кнопки вызова помощника., </p> <p> Проектирование и устройство подъемника на 2-й этаж, Установка поручней, устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей, Установка поручней, устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей. Замена </p>
--	--	--

<p>4.2. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте администрации области Воронежской области</p>	<p>5. Особые условия</p> <p>Паспорт сформирован на основании:</p> <p>1. Акты (информации об объекте)</p> <p>2. Акта обследования объекта № 03-...</p> <p>3. Решения Комиссии</p>	<p>дверных блоков, доступных для использования МГН, укладка покрытия не допускающего скольжения, , Установка поручней контрастная окраска крайних ступеней, Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения, Устройство уборной с универсальной кабиной., Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014м); Индивидуальное решение с ТСП (Установка акустической системы информации., Установка тактильной системы информации, Устройство визуальной системы информации)</p>
---	--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 г.

в рамках исполнения План реализации мероприятий городского округа город Воронеж по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности «Культура»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: адаптация 100%. Доступно полностью всем (ДП-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения Согласование не требуется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области Воронежской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 03-576/ДУ от 25.12.2015 г.
2. Акта обследования объекта: № 03-576/ДУ от 25.12.2015 г.
3. Решения Комиссии: _____

Городской округ город Воронеж

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение в сфере культуры
 - 1.2. Адрес объекта: г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, 207, телефон: 2238313;
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1249 кв.м.,
 - наличие прилегающего земельного участка: 4473;
 - 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2014 г.;
 - 1.5. Дата проведения плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - 2016 г.;
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Наименование организации (учреждения): (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №3 городского округа г. Воронеж (МБУ ДО ДШИ №3);
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. Воронеж пр-кт. Ленинский, 207;
 - 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
 - 1.9. Форма собственности: государственная;
 - 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
 - 1.11. Вышестоящая организация: Управление культуры администрации городского округа город Воронеж;
 - 1.12. Адрес действующей организации, другие координаты: г. Воронеж, ул. Плехановская, 18;

Руководитель рабочей группы:

Шевелев Антон Владимирович, Руководитель
управления главного архитектора городского округа
администрации городского округа город Воронеж



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Огнева Светлана Михайловна, Заместитель
руководителя главного архитектора городского
округа администрации городского округа город
Воронеж



(Подпись)

Поликарпова Ирина Владимировна, Главный
специалист отдела инженерных сооружений, сетей и
дизайна городской среды управления главного
архитектора городского округа администрации
городского округа город Воронеж



(Подпись)

Махортова Наталья Борисовна, Руководитель
управления имущественных и земельных отношений
администрации городского округа город Воронеж



(Подпись)

Оськин Максим Анатольевич, Руководитель
управления дорожного хозяйства администрации
городского округа город Воронеж



(Подпись)

Чухнов Иван Петрович, Руководитель управления
культуры администрации городского округа город
Воронеж



(Подпись)

Скочко Александр Иванович, Начальник отдела по
градостроительству, архитектуре и земельным
отношениям управы Железнодорожного района
городского округа город Воронеж



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Бахметьев Сергей Николаевич, Председатель
Воронежской областной организации
Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"

Подпись)

Бобонов Михаил Владимирович, председатель
Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»

Подпись)

Семенова Вера Васильевна, председатель
Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Абатурин Алексей Львович, Заместитель
директора по административно-хозяйственной
работе

Подпись)

Золототрубов Вячеслав Михайлович, Директор

Управленческое решение согласовано (протокол №)

Подпись)

Комиссией (название):